





FICHA DE INSTALACIÓN | SCHEDA INSTALLAZIONE



Cod.
7045157



DESCRIPCIÓN


La válvula está diseñada para ser instalada en la pared o en el techo en instalaciones existentes o edificios nuevos. La instalación es rápida gracias a un sistema de fijación inteligente. Datos sonoros revolucionarios que garantizan niveles de ruido excelentes. La válvula se compone de dos partes: el cuerpo de la válvula y la placa frontal plana. El cuerpo de la válvula se fija al canal o a la brida de bayoneta mediante aletas flexibles. La placa frontal se fija al cuerpo de la válvula mediante muelles.

DESCRIZIONE

La valvola è studiata per installazioni a parete e a soffitto, in edifici esistenti o di nuova costruzione. L'installazione risulta rapida grazie ad un sistema di fissaggio intelligente. Dati sonori rivoluzionari che garantiscono ottimi livelli di rumorosità. La valvola si compone di due parti: il corpo valvola e il frontale piatto. Il corpo valvola è fissata al canale o a flangia a baionetta tramite alette flessibili. Il frontale si fissa al corpo valvola tramite molle.


INDICACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN

La válvula debe ser instalado en un tubo rígido tubo DN125 mm. Mantener las distancias mínimas (desde la pared o techo) indicado



INDICAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

La valvola deve essere installata su tubazione rigida DN125 mm. Mantenere le distanze minime (dalla parete o dal soffitto) indicate




MONTAJE DE LA VÁLVULA

Presione el cuerpo de la válvula en la tubería y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Para extraer el cuerpo, gire en el sentido de las agujas del reloj mientras tira.

MONTAGGIO DELLA VALVOLA

Premere il corpo della valvola nella tubazione e ruotarlo in senso orario. Per smontare il corpo lo ruota in senso orario mentre si tira.




MONTAJE DE LA PLACA FRONTAL

Asegure la posición del cono bloqueando la tuerca de aletas de la varilla roscada contra el cono. Fije la placa frontal al cono haciendo clic en los muelles del cono.

MONTAGGIO DELLA PIASTRA FRONTALE


Bloccare la posizione del cono bloccando il dado ad alette sull'asta filettata contro il cono. Attaccare la piastra frontale sul cono facendo clic sulle molle nel cono.



FICHA DE INSTALACIÓN | SCHEDE INSTALLAZIONE


CALIBRACIÓN

1- Retire la placa frontal. Desenrosca la tuerca de aletas para que el cono se desbloquee y pueda ser ajustado




TARATURA

1- Rimuovere la piastra frontale. Svitare il dado ad alette in modo che il cono sia sbloccato e possa essere regolato






2- Uso de un anemómetro con cono para la detección de la caudal del aire: Coloque el cono sobre la válvula y mida el flujo de aire en la pantalla. Gire la placa frontal para ajustar el flujo de aire. Vuelva a colocar el anemómetro sobre la válvula y anote el caudal de aire en la pantalla. Repita la operación si es necesario.

2- Utilizzo di un anemometro con cono per la rilevazione della portata d'aria: Posizionare il cono sopra la valvola e rilevare il flusso d'aria sul display. Ruotare la piastra anteriore per regolare il flusso d'aria. Posizionare nuovamente l'anemometro sopra la valvola e rilevare il flusso d'aria sul display. Ripetere se necessario.



3- Retire la placa frontal. Bloquear la posición del cono fijando la tuerca de aletas en la varilla roscada. Fijar la placa frontal en el cono.

3- Rimuovere la piastra frontale. Bloccare la posizione del cono fissando il dado ad alette sull'asta filettata. Attaccare la piastra frontale sul cono.



MANTENIMIENTO

Retire la placa frontal y límpiela con un detergente suave o un paño húmedo. El filtro aislante se puede sustituir

MANUTENZIONE

Rimuovere la piastra frontale e pulirla con un detergente delicato o un panno umido. Il filtro isolante può essere sostituito.

DISPOSICIÓN



En base a lo previsto por las siguientes directivas europeas 2011/65/CE, 2012/19/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, y eliminación de residuos.



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.